

INDICIIL STATISTICI
Indicii statistici despre cauzele incendiilor ce s-au produs
în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.05 ale anilor 2023 și 2024

Denumirea cauzei	2023		2024		%		% din numărul total	% din paguba totală
	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)		
TOTAL	634	42887.5	644	52246.9	2	22	100	100
Municipii	108	4114.5	114	6051.0	6	47	18	12
Orașe	121	21076.8	116	23939.6	-4	14	18	46
Sate (comune)	405	17696.3	414	22256.3	2	26	64	43
Incendiere intenționată	94	19212.4	91	5866.9	-3	-69	14	11
Încălcarea regulilor de montare ale echipamentului electric	9	199.0	9	466.0		134	1	1
Încălcarea regulilor de exploatare ale echipamentului electric	31	648.0	28	1094.0	-10	69	4	2
Încălcarea regulilor împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de uz casnic	13	659.6	14	955.5	8	45	2	2
Încălcarea regulilor de apărarea împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de sudare electrică și cu gaze	1	1.2	6	932.5	500	77608	1	2
Autoinflamarea substanțelor și materialelor combustibile	2	70.0	6	275.0	200	293	1	1
Construcția greșită, defecte ale sobelor și canalelor de evacuare a fumului	50	1679.0	42	1813.0	-16	8	7	3
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului	107	4924.9	83	4147.7	-22	-16	13	8
Nerespectarea regulilor la montarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	3	97.0			-100	-100		
Defecte de construcție, fabricare și montare a utilajului de producție			1	5.0	100	100	0	0
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	3	154.0	2	381.0	-33	147	0	1
Nerespectarea regulilor de exploatare a instalațiilor cu gaze, cu gaz lampant, cu benzină și alte instalații	14	219.8	16	496.5	14	126	2	1
Imprudența în timpul fumatului	72	897.5	82	18424.8	14	1953	13	35
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc (încălzirea țevilor, motoarelor etc.)	1	10.0	1	50.0		400	0	0
Alte cauze de imprudență cu focul	61	2316.0	75	3150.4	23	36	12	6
Jocul copiilor cu focul	10	394.5	13	397.5	30	1	2	1
Descărcări electrice (fulger)	1	15.0			-100	-100		
Cauze neconstatate	1	200.0	1	60.0		-70	0	0
Alte cauze	6	247.0	11	1154.9	83	368	2	2
Scurtcircuit	88	5834.9	80	7022.4	-9	20	12	13

Nerespectarea regulamentului tehnologic	2	365.0	2	105.0		-71	0	0
Scurt circuit a firelor electrice a transportului auto	47	3662.5	59	2498.5	26	-32	9	5
Defecțiunea mijlocului de transport	8	877.0	16	694.0	100	-21	2	1
Învechirea materialelor	2	90.0			-100	-100		
Deteriorarea nodurilor și mecanismelor mobile, nimerirea obiectelor străine în mecanismele mobile			1	1210.5	100	100	0	2
Nefuncționarea (lipsa) dispozitivelor stingătoare de scânteii			1	5.5	100	100	0	0
Alte defecte ale echipamentului de producție, încălcarea procesului tehnologic	2				-100	100		
Defecte ale construcției și fabricării echipamentului electric	6	113.4	4	1040.4	-33	818	1	2

Șef Secție analiză și evidență statistică a IGSU

Alexei PASCARI

exec. Admin
tel. /022/ 785-171; 785-172