

INDICII STATISTICI

Tabel 2

**Indicii statistici despre cauzele incendiilor ce s-au produs
în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.07 ale anilor 2024 și 2025**

Denumirea cauzei	2024		2025		%		% din numărul total	% din paguba totală
	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)		
TOTAL	950	67136.7	1034	103690.9	9	54	100	100
Municipii	166	7572.0	176	32013.0	6	323	17	31
Orașe	166	25589.3	196	36668.7	18	43	19	35
Sate (comune)	618	33975.4	662	35009.2	7	3	64	34
Incendiere intenționată	138	8112.0	124	9011.3	-10	11	12	9
Încălcarea regulilor de montare ale echipamentului electric	15	583.0	11	772.0	-27	32	1	1
Încălcarea regulilor de exploatare ale echipamentului electric	40	1515.0	45	3778.0	13	149	4	4
Încălcarea regulilor împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de uz casnic	22	1242.5	24	913.7	9	-26	2	1
Încălcarea regulilor de apărarea împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de sudare electrică și cu gaze	10	1082.5	11	394.6	10	-64	1	0
Explozii	1	2.0			-100	-100		
Autoinflamarea substanțelor și materialelor combustibile	11	425.0	16	452.2	45	6	2	0
Construcția greșită, defecte ale sobelor și canalelor de evacuare a fumului	45	1836.0	66	4566.2	47	149	6	4
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului	85	4307.7	132	4548.2	55	6	13	4
Defecte de construcție, fabricare și montare a utilajului de producție	1	5.0			-100	-100		
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	3	421.0	10	13827.0	233	3184	1	13
Nerespectarea regulilor de exploatare a instalațiilor cu gaze, cu gaz lampant, cu benzină și alte instalații	22	788.0	22	12233.5		1452	2	12
Imprudența în timpul fumatului	122	19985.5	116	3411.3	-5	-83	11	3
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc (încălzirea țevelor, motoarelor etc.)	2	56.0	2	70.0		25	0	0
Alte cauze de imprudență cu focul	138	5092.6	159	3990.5	15	-22	15	4
Jocul copiilor cu focul	19	676.5	28	706.2	47	4	3	1
Descărcări electrice (fulger)	1		5	665.0	400	100	0	1
Cauze neconstatate	2	110.0			-100	-100		
Alte cauze	20	2156.4	26	1327.3	30	-38	3	1
Scurtcircuit	128	10631.6	92	19621.8	-28	85	9	19
Nerespectarea regulamentului tehnologic	3	108.0	1	60.0	-67	-44	0	0

Scurt circuit a firelor electrice a transportului auto	89	4069.3	69	4260.7	-22	5	7	4
Defecțiunea mijlocului de transport	22	1328.8	35	4430.3	59	233	3	4
Încălcarea regulilor de circulație rutieră	1	40.0			-100	-100		
Încălcarea regulilor de păstrare (înhumare) a substanțelor (deșeurilor) inflamabil-explozibile, chimice și radiative			1	5.0	100	100	0	0
Scurgerea gazului natural (lichefiat)			2	30.0	100	100	0	0
Păstrare (producerea) substanțelor explozibile			1	40.0	100	100	0	0
Deteriorarea nodurilor și mecanismelor mobile, nimerirea obiectelor străine în mecanismele mobile	2	1216.5	3	191.0	50	-84	0	0
Nefuncționarea (lipsa) dispozitivelor stingătoare de scânteii	1	5.5	2	11346.4	100	206198	0	11
Alte defecte ale echipamentului de producție, încălcarea procesului tehnologic			1	960.0	100	100	0	1
Defecte ale construcției și fabricării echipamentului electric	7	1340.4	30	2078.9	329	55	3	2

Șef Secție analiză și evidență statistică a IGSU

Alexei PASCARI

exec. Admin
tel. /022/ 785-171; 785-172