

**INDICIIL STATISTICI**  
**despre numărul de incendii ce s-au produs**  
**în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.05 ale anilor 2017 și 2018**

Denumirea cauzei	2017		2018		%		% din numărul total	% din paguba totală
	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)		
<b>TOTAL</b>	<b>676</b>	<b>19433.5</b>	<b>685</b>	<b>36430.9</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Municipii	128	4652.2	96	18633.1	-25	301	14	51
Orașe	123	3287.1	137	4642.7	11	41	20	13
Sate (comune)	425	11494.2	452	13155.1	6	14	66	36
Incendiere intenționată	100	2075.7	101	4953.5	1	139	15	14
Încălcarea regulilor de montare ale echipamentului electric	8	135.1	12	326.1	50	141	2	1
Încălcarea regulilor de exploatare ale echipamentului electric	12	600.0	16	409.0	33	-32	2	1
Încălcarea regulilor împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de uz casnic	11	190.2	21	309.9	91	63	3	1
Încălcarea regulilor de apărarea împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de sudare electrică și cu gaze	2	20.0	4	80.5	100	303	1	0
Explozii	1	30.0			-100	-100		
Autoinflamarea substanțelor și materialelor combustibile	3	85.0	3	101.0		19	0	0
Construcția greșită, defecte ale sobelor și canalelor de evacuare a fumului	37	1475.5	63	1734.9	70	18	9	5
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului	119	2231.5	106	2912.6	-11	31	15	8
Nerespectarea regulilor la montarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	2	415.0			-100	-100		
Defecte de construcție, fabricare și montare a utilajului de producție	1	1.4			-100	-100		
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	3	104.4	1	7.0	-67	-93	0	0
Nerespectarea regulilor de exploatare a instalațiilor cu gaze, cu gaz lampant, cu benzină și alte instalații	16	296.8	10	1008.9	-38	240	1	3
Imprudența în timpul fumatului	63	811.4	75	856.3	19	6	11	2
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc (încălzirea țevilor, motoarelor etc.)	7	30.0	3	2.6	-57	-91	0	0
Alte cauze de imprudență cu focul	78	1592.8	78	1811.2		14	11	5
Jocul copiilor cu focul	22	203.8	20	153.6	-9	-25	3	0
Cauze neconstatate			1	18.4	100	100	0	0
Alte cauze	9	128.5	9	127.3		-1	1	0
Scurtcircuit	114	4924.0	98	19111.2	-14	288	14	52

Nerespectarea regulamentului tehnologic	2	130.0			-100	-100		
Scurt circuit a firelor electrice a transportului auto	48	1173.5	44	2174.8	-8	85	6	6
Defecțiunea mijlocului de transport	14	2701.1	9	132.0	-36	-95	1	0
Scurgerea gazului natural (lichefiat)			2	3.1	100	100	0	0
Păstrare (producerea) substanțelor explozibile	1	20.0			-100	-100		
Învechirea materialelor	1	20.0	1	3.0		-85	0	0
Nefuncționarea (lipsa) dispozitivelor stingătoare de scânteii			1	3.0	100	100	0	0
Alte defecte ale echipamentului de producție, încălcarea procesului tehnologic	1	38.0	1	50.0		32	0	0
Defecte ale construcției și fabricării echipamentului electric	1		6	141.0	500	100	1	0

**Șef Direcție analiză, planificare și gestionare baze de date**

**Nadejda Chetaru**

exec. Alexei PASCARI Administrator  
tel. 022 738518