

**INDICIIL STATISTICI**  
**despre numărul de incendii ce s-au produs**  
**în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.08 ale anilor 2017 și 2018**

Denumirea cauzei	2017		2018		%		% din numărul total	% din paguba totală
	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)		
<b>TOTAL</b>	<b>1032</b>	<b>27979.9</b>	<b>1027</b>	<b>51246.8</b>	<b>-0</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Municipii	192	7139.3	150	21350.1	-22	199	15	42
Orașe	184	4118.1	198	10061.7	8	144	19	20
Sate (comune)	656	16722.5	679	19835.0	4	19	66	39
Incendiere intenționată	186	5149.2	163	10132.8	-12	97	16	20
Încălcarea regulilor de montare ale echipamentului electric	11	294.1	19	447.5	73	52	2	1
Încălcarea regulilor de exploatare ale echipamentului electric	22	770.0	29	902.0	32	17	3	2
Încălcarea regulilor împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de uz casnic	24	317.5	32	601.4	33	89	3	1
Încălcarea regulilor de apărarea împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de sudare electrică și cu gaze	2	20.0	4	80.5	100	303	0	0
Explozii	1	30.0			-100	-100		
Autoinflamarea substanțelor și materialelor combustibile	6	706.0	6	318.0		-55	1	1
Construcția greșită, defecte ale sobelor și canalelor de evacuare a fumului	41	1507.0	64	1737.9	56	15	6	3
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului	121	2262.5	114	3094.0	-6	37	11	6
Nerespectarea regulilor la montarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	3	430.0	1	30.0	-67	-93	0	0
Defecte de construcție, fabricare și montare a utilajului de producție	1	1.4			-100	-100		
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	5	122.4	1	7.0	-80	-94	0	0
Nerespectarea regulilor de exploatare a instalațiilor cu gaze, cu gaz lampant, cu benzină și alte instalații	44	622.1	24	1214.3	-45	95	2	2
Imprudența în timpul fumatului	92	1085.8	120	1748.1	30	61	12	3
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc (încălzirea țevilor, motoarelor etc.)	8	60.0	5	7.1	-38	-88	0	0
Alte cauze de imprudență cu focul	111	2113.0	112	2663.5	1	26	11	5
Jocul copiilor cu focul	56	407.7	45	367.1	-20	-10	4	1
Descărcări electrice (fulger)	9	251.0	6	244.0	-33	-3	1	0
Cauze neconstatate			5	198.4	100	100	0	0
Alte cauze	18	321.8	14	339.3	-22	5	1	1

Scurtcircuit	158	6074.4	157	22087.9	-1	264	15	43
Nerespectarea regulamentului tehnologic	3	280.0			-100	-100		
Scurt circuit a firelor electrice a transportului auto	73	1809.5	69	3204.8	-5	77	7	6
Incendierea transportului auto în urma accidentului rutier			2	980.0	100	100	0	2
Defecțiunea mijlocului de transport	25	2968.1	20	525.0	-20	-82	2	1
Scurgerea gazului natural (lichefiat)	1	3.0	3	73.1	200	2337	0	0
Păstrare (producerea) substanțelor explozibile	1	20.0			-100	-100		
Învechirea materialelor	1	20.0	1	3.0		-85	0	0
Consumul apei de proastă calitate	1	5.0			-100	-100		
Deteriorarea nodurilor și mecanismelor mobile, nimerirea obiectelor străine în mecanismele mobile	1	250.0			-100	-100		
Defect ale sistemului de răcire al suprafețelor, frecarea suprafețelor	1	7.5			-100	-100		
Nefuncționarea (lipsa) dispozitivelor stingătoare de scânteii	2	26.1	1	3.0	-50	-89	0	0
Alte defecte ale echipamentului de producție, încălcarea procesului tehnologic	1	38.0	1	50.0		32	0	0
Defecte ale construcției și fabricării echipamentului electric	3	7.0	9	187.0	200	2571	1	0

Șef Direcție analiză, planificare și gestionare baze de date

Nadejda Chetaru

exec. Alexandru CALENCIUC  
tel. 022 738518