

INDICIIL STATISTICI
despre numărul de incendii ce s-au produs
în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.07 ale anilor 2019 și 2020

Denumirea cauzei	2019		2020		%		% din numărul total	% din paguba totală
	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)		
TOTAL	904	37297.1	995	101688.8	10	173	100	100
Municipii	139	9038.5	164	11356.1	18	26	16	11
Orașe	172	6250.9	185	8719.8	8	39	19	9
Sate (comune)	593	22007.7	646	81612.9	9	271	65	80
Incendiere intenționată	137	6064.9	176	9153.0	28	51	18	9
Încălcarea regulilor de montare ale echipamentului electric	8	69.5	11	369.0	38	431	1	0
Încălcarea regulilor de exploatare ale echipamentului electric	48	904.3	21	1128.7	-56	25	2	1
Încălcarea regulilor împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de uz casnic	21	389.7	27	450.0	29	15	3	0
Încălcarea regulilor de apărarea împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de sudare electrică și cu gaze	8	632.5	12	696.2	50	10	1	1
Explozii	1		1	10.0		100	0	0
Autoinflamarea substanțelor și materialelor combustibile	6	163.5	4	652.0	-33	299	0	1
Construcția greșită, defecte ale sobelor și canalelor de evacuare a fumului	22	877.5	54	1693.9	145	93	5	2
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului	101	3796.5	119	2523.8	18	-34	12	2
Nerespectarea regulilor la montarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare			2	36.0	100	100	0	0
Defecte de construcție, fabricare și montare a utilajului de producție	2	410.0			-100	-100		
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	6	318.5	6	79.3		-75	1	0
Nerespectarea regulilor de exploatare a instalațiilor cu gaze, cu gaz lampant, cu benzină și alte instalații	19	582.0	15	1020.4	-21	75	2	1
Imprudența în timpul fumatului	110	1893.5	107	1352.2	-3	-29	11	1
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc (încălzirea țevilor, motoarelor etc.)	2	20.5	4	1431.0	100	6880	0	1
Alte cauze de imprudență cu focul	121	2655.3	124	64309.2	2	2322	12	63
Jocul copiilor cu focul	29	324.4	44	848.3	52	162	4	1
Descărcări electrice (fulger)	4	197.2	5	1207.5	25	512	1	1
Cauze neconstatate	9	132.0	2	15.0	-78	-89	0	0
Alte cauze	9	361.0	11	1930.6	22	435	1	2

Scurtcircuit	135	13573.9	157	8546.5	16	-37	16	8
Nerespectarea regulamentului tehnologic	1	1.0			-100	-100		
Scurt circuit a firelor electrice a transportului auto	72	2916.2	70	2745.2	-3	-6	7	3
Incendierea transportului auto în urma accidentului rutier			1	30.0	100	100	0	0
Defecțiunea mijlocului de transport	15	557.0	10	405.0	-33	-27	1	0
Defecțiunea mijloacelor gospodărești de drumuri			2	60.0	100	100	0	0
Încălcarea regulilor de direcționare cu mijlocul de transport			1	120.0	100	100	0	0
Descărcări ale curentului static	2	100.0	2	130.0		30	0	0
Scurgerea gazului natural (lichefiat)	6	202.0			-100	-100		
Învechirea materialelor	1	5.0			-100	-100		
Deteriorarea nodurilor și mecanismelor mobile, nimerirea obiectelor străine în mecanismele mobile			1	600.0	100	100	0	1
Nefuncționarea (lipsa) dispozitivelor stingătoare de scânteii	1	3.2			-100	-100		
Alte defecte ale echipamentului de producție, încălcarea procesului tehnologic	2	70.0			-100	-100		
Defecte ale construcției și fabricării echipamentului electric	6	76.0	6	146.0		92	1	0

Șef Direcție analiză, planificare și gestionare baze de date

Nadejda Chetragu

exec. Alexei PASCARI
tel. 022 738518