

**INDICIIL STATISTICI**  
**Indicii statistici despre cauzele incendiilor ce s-au produs**  
**în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 30.06 ale anilor 2021 și 2022**

Denumirea cauzei	2021		2022		%		% din numărul total	% din paguba totală
	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)	Numărul	Paguba (mii lei)		
<b>TOTAL</b>	<b>746</b>	<b>27551.3</b>	<b>977</b>	<b>41987.6</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Municipii	130	4856.6	163	8272.2	25	70	17	20
Orașe	129	4975.6	179	8803.7	39	77	18	21
Sate (comune)	487	17719.2	635	24911.7	30	41	65	59
Incendiere intenționată	101	6039.1	135	6620.4	34	10	14	16
Încălcarea regulilor de montare ale echipamentului electric	8	54.6	13	789.0	63	1345	1	2
Încălcarea regulilor de exploatare ale echipamentului electric	20	840.6	40	1049.1	100	25	4	2
Încălcarea regulilor împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de uz casnic	30	616.4	35	1270.0	17	106	4	3
Încălcarea regulilor de apărarea împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de sudare electrică și cu gaze	5	990.5	8	188.6	60	-81	1	0
Explozii	1				-100	100		
Autoinflamarea substanțelor și materialelor combustibile	4	18.0	7	1048.6	75	5726	1	2
Construcția greșită, defecte ale sobelor și canalelor de evacuare a fumului	41	2239.7	36	1413.4	-12	-37	4	3
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului	136	4648.1	115	4055.1	-15	-13	12	10
Deficiențe de construcție și de fabricare a agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	2	26.0	1	300.0	-50	1054	0	1
Nerespectarea regulilor la montarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare			1	450.0	100	100	0	1
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea agregatelor și instalațiilor termogeneratoare	4	91.0	6	231.5	50	154	1	1
Nerespectarea regulilor de exploatare a instalațiilor cu gaze, cu gaz lampant, cu benzină și alte instalații	11	189.5	16	941.0	45	397	2	2
Imprudența în timpul fumatului	88	1817.1	103	2445.1	17	35	11	6
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc (încălzirea țevilor, motoarelor etc.)	1	4.0	5	15.0	400	275	1	0
Alte cauze de imprudență cu focul	57	1018.3	187	5996.0	228	489	19	14
Jocul copiilor cu focul	23	245.0	36	865.0	57	253	4	2
Descărcări electrice (fulger)			2	16.0	100	100	0	0
Cauze neconstatate			3	15.0	100	100	0	0
Alte cauze	7	470.0	16	1580.5	129	236	2	4

Scurtcircuit	121	4399.4	122	7393.9	1	68	12	18
Scurt circuit a firelor electrice a transportului auto	67	3129.3	61	3856.0	-9	23	6	9
Defecțiunea mijlocului de transport	12	580.9	9	921.0	-25	59	1	2
Încălcarea regulilor de păstrare (înhumare) a substanțelor (deșeurilor) inflamabil-explozibile, chimice și radiative	1	18.0			-100	-100		
Scurgerea gazului natural (lichefiat)	2	25.8	2	12.0		-53	0	0
Alte cauze a bolilor infecțioase			1	20.0	100	100	0	0
Defect ale sistemului de răcire al suprafețelor, frecarea suprafețelor			1	95.0	100	100	0	0
Alte defecte ale echipamentului de producție, încălcarea procesului tehnologic			1	15.3	100	100	0	0
Defecte ale construcției și fabricării echipamentului electric	4	90.0	15	385.0	275	328	2	1

Șef Secție analiză și evidență statistică a IGSU

Alexei PASCARI

exec. Admin  
tel. /022/ 785-171; 785-172